

Информация по пожарам за октябрь 2015г

За октябрь 2015г в ЕДДС и ПСЧ-61 Абзелиловского района было зарегистрировано 6 пожаров. Кроме этого личный состав пожарной части №61 ФГКУ «28 ОФПС по РБ» и отдельного поста «Кусимовский рудник» ППС ГБУ АСС РБ выезжал 40 раз, из них на загорание сухой травы – 6 раз, 2 выезда на подгорание пищи.

Причинен значительный ущерб, спасены имущество и строения ориентировочно на сумму 4 млн/руб.

01.10.15 и 10.10.15 Был привлечен пожарный поезд со станции Магнитогорска для тушения загоревшейся травы вдоль железнодорожных путей.

03.10.15 Аскарковский с/с - с. Аскарново (учения);

04.10.15 Альмухаметовский с/с - ст. Альмухаметово –загорание в жилом доме-(короткое замыкание);

05.10.15 Абдульмамбетово загорание в жилом доме (короткое замыкание);

06.10.15 Первомайский - сгорел сарай и сено в личном подсобном хозяйстве (неосторожное обращение);

06.10.15 Аскарново загорание жилой времянки (неосторожное обращение);

07.10.15 Альмухаметово загорание гаража, поврежден дом;

08.10.15 Альмухаметово (загорание мусора);

10.10.15 Кирдасово загорание автомобиля ВАЗ (а/м двигалась со стороны Баймакского района, груженная мясом);

11.10.15 Тупаково жилой дом (неисправность электропроводки)

14.10.15 Салаватово (учения);

15.10.15 Гусево сгорел сарай ;

16.10.15 Янаулово-загорание сена;

17.10.15 Тупаково - жилой дом(нарушение правил пожарной безопасности);

18.10.15 Якты-Куль- жилой дом.;

20.10.15 Аскарново (учения);

22.10.15 Аскарново (Загорание мусора);

22.10.15 Ниязгулово жилой дом (нарушение правил ПБ);

27.10.15 Махмутово (сгорела баня);

29.10.15 Аскарново (Задымление в квартире);

Основная причина последних пожаров – неисправность э/проводки, нарушение правил монтажа э/проводки и перекал печи. Таковой была причина пожара **22.10.2015 г.** в 22 ч.10 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Буянова А.В. (8-963-476-70-31) о том, что горит дом по адресу: д. **Ниязгулово**, ул. У. Батыра, 20.

В 22:30 ч. прибыли ОП ППС с. Кусимовский Рудник. На момент прибытия подразделения происходит горение дома.

В результате пожара значительно поврежден дом размерами 8х6 бревенчатый, кровля – железо по деревянной обрешетке.

Причина пожара – перекал печи.

Информация по остальным пожарам.

05.10.2015 г. в 23 ч. 07 мин (мест.) в ДДС-01 ПЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Абдразакова Г.Р. (89053577404) о том, что горит дом по адресу: д. **Абдульмамбетово**, ул. **Ленина**, **36**.

В 23:14 прибыли ДПК СП Равиловский. На момент прибытия ДПК Равиловский, происходит горение внутри дома.

Дом размерами 5х9 бревенчатый, кровля – металл по деревянной обрешетке.

В результате пожара значительно поврежден дом размером 5х9.

Причина пожара – короткое замыкание в электросети.

06.10.2015 г. в 18 ч.32 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Нигматуллиной А. (8-34772-3-15-33) о том, что горит сарай, сено по адресу: д. **Первомайский**, ул. Молодежная, **3**.

В 18:38 прибыли ДПО СП Янгельский. На момент прибытия подразделения происходит горение сарая, сено охвачено огнем. Есть угроза соседним строениям.

В результате пожара уничтожен сарай размерами 7х7 дощатый, кровля – металл по деревянной обрешетке; 15 тонн сена.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

07.10.2015 г. в 04 ч.12 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Хамматова Р. (8-912-402-65-13) о том, что горит дом, гараж по адресу: д. **Альмухаметово**, ул. К. Ахмедьянова, **31**.

В 04:17 ч. прибыли ДПД с. Целинный. На момент прибытия ДПД происходит горение гаража. Есть угроза соседним строениям.

В результате пожара уничтожен дом размерами 10х7 бревенчатый, кровля – шифер по деревянной обрешетке; гараж дощатый размерами 4х6 м, обшитый железом.

Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

17.10.2015 г. в 01 ч. 13 мин (мест.) в ДДС-01 ПЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от гр. Хамматова Л.Р.(8-34772-2-18-02) о том, что горит дом по адресу: д. Тупаково, ул. Хисматуллина, **32**

В 01:42 прибыли ПСЧ-61. На момент прибытия подразделения происходит горение дома, угроза распространения на соседний дом.

Дом размерами 10х8, бревенчатая, кровля – железная по деревянной обрешетке.

В результате пожара значительно поврежден дом.

Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

1) 18.10.2015 г. в 04 ч. 38 мин (мест.) в ДДС-01 ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение от диспетчера СПТ Тепловой о том, что горит дом по адресу: д. Якты-Куль, ул. Березовая, 23

В 04:47 прибыли к месту вызова ОП ППС ГБУ АСС с. Кусимовский Рудник – 2 ед. тех., 5 чел. На момент прибытия подразделения происходит горение дома, угрозы распространения на соседние строения нет.

В результате пожара уничтожен шлакоблочный дом с мансардой размерами 15х15м, кровля железо по деревянной обрешетке.

В 05 :19 прибыли к месту ПСЧ-61 – 4 чел., 1 ед.тех.

Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

МКУ «ЕДДС МР Абзелиловский район РБ»